

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ74.В.00020/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004445

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСПЛИТИНВЕСТ" (ОАО "ЛПИ")
 Место нахождения: 188760, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПРИОЗЕРСКИЙ, ГОРОД ПРИОЗЕРСК, УЛИЦА
 ИНЖЕНЕРНАЯ, 13
 ОГРН: 1024701647266. Телефон: +78137932160, E-mail: nachsluk@lplit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСПЛИТИНВЕСТ" (ОАО "ЛПИ")
 Место нахождения: 188760, РОССИЯ, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение,
 г.Приозерск, ул. Заводская, д.7
 ОГРН: 1024701647266. Телефон: +78137932160, E-mail: nachsluk@lplit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной
 Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Госненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й
 Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 8125078375, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации №
 ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели на основе древесноволокнистых плит для внутренней
 отделки помещений, ламинированные декоративно-пленочным
 материалом толщиной покрытия от 7 мкм до 10 мкм, общей
 толщиной от 5 мм до 7,5 мм, плотностью от 790 кг/м³ до 830 кг/м³,
 типа «ЛП», выпускаемые по ТУ 16.21.14-012-32806167-2019.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных
 законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от
 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1
 листе (бланк №0004394).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № RA.RU.21HM93-075/05-2019 от 22.05.2019, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат
 аккредитации RA.RU.21HM93. Акт анализа состояния производства № 034-СС/04-2019 от 26.04.2019, "СЗРЦ СЕРТ" Общество с
 ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации
 № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.05.2019 по 21.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

В.В. Брусникин

А.К. Зинина

Эксперт (эксперты)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ74.В.00020/19

(обязательная сертификация)

№ 0004394

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ 30244-94 п.7, метод II | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть | Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость | Легковоспламеняемое (В3) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. |
| ГОСТ 12.1.044 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Чрезвычайноопасные по токсичности продуктов горения (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.В. Брусникин
инициалы, фамилия

А.К. Зинина
инициалы, фамилия